

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укріплення населення як найпростішого укріплення

16 липня 2025 року

м. Первомайськ
(назва населеного пункту)

Комісією складі:

РЯБЧЕНКО Володимир

ТКАЧУК Світлана

АНДРЕЄВА Тетяна

ГАВРИЛЮК Тетяна

ЗАХАРОВ Євген

КОВАЛЬЧУК Сергій

ДРОБИК Юлія

КОТЕГОВА Валентина

МАМОТЕНКО Павло

СЛОБОДЕНЮК Світлана

СТОЛЯРОВА Лариса

ТРОЯНСЬКА Світлана

Голова комісії:

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
міської ради;

Члени комісії:

начальник управління освіти
Первомайської міської ради;

заступник начальника управління
освіти;

головний бухгалтер управління
освіти Первомайської міської ради;

інженер з охорони праці управління
освіти Первомайської міської ради;

начальник господарчої групи
управління освіти Первомайської
міської ради;

головний інспектор ВЗНС
Первомайського РУ ГУ ДСНС
України в Миколаївській області (за
узгодженням);

інженер-технолог управління освіти
Первомайської міської ради;

начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій апарату
виконавчого комітету Первомайської
міської ради (за узгодженням);

головний спеціаліст управління
освіти Первомайської міської ради;

головний спеціаліст відділу
держнагляду за дотриманням
санітарного законодавства
Первомайського районного
управління ГУ
Держпродспоживслужби в
Миколаївській області (за
узгодженням);

головний спеціаліст управління
освіти Первомайської міської ради;

ЧАЙКА Анжела

ШЕВЧЕНКО Олександр

головний спеціаліст управління освіти Первомайської міської ради; інспектор ювенальної превенції сектору превенції Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням);

В присутності: директора Первомайської гімназії №5 Наталії КОРОТКОВОЇ проведено огляд підвального приміщення, будівлі Первомайської гімназії №5, розташованої за адресою: вул. Корабельна, 4«а» як найпростішого укриття. Заклад комунальної форми власності, належить управлінню освіти Первомайської міської ради

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта

Підвальне приміщення Первомайської гімназії №5

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована будівлю, гірничих виробках тощо)

загальна площа 490 кв.м, загальний об'єм 1470 куб.м

2. Загальний стан об'єкта: технічний справний санітарний задовільний
загальний стан приміщень сухі, чисті

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: два виходи не захищені, захищені навісами, не обладнано засобами доступу маломобільних груп населення (в гімназії відсутня така категорія осіб)

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: вентиляція природна та штучна, припливно витяжна. Оптимальні параметри мікроклімату приміщенні дотримуються відповідно до вимог СР №2205 від 25.09.2020

5. Стан системи водопостачання: система водопостачання централізована справна.

6. Стан каналізаційної системи: передбачена проектом централізована.

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли не передбачені проектом (встановлені туалети та біотуалети), крани та умивальники як з централізованим водопостачанням, так і наливні
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

7. Стан систем опалення: передбачена проектом, справна в задовільному стані

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: передбачено проектом, задовільному стані. Резервне освітлення - генератор, аварійне освітлення - акумуляторні ліхтарі

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: радіоприймач, наявний мобільний зв'язок, встановлений роутер.

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачені проектом
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння пожежні крани не передбачені проектом,

кількість первинних засобів пожежогасіння відповідає нормам, встановлений пожежний шит.

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття
Підвальне приміщення будівлі Первомайської гімназії №5, розташованої за адресою: вул. Корабельна, 4«а» рекомендовано для використання як найпростіше укриття

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голова комісії:

Заступник міського
питань діяльності
органів міської ради

ГОЛОВИ з
виконавчих



РЯБЧЕНКО Володимир;

Члени комісії:

Начальник управління освіти
Первомайської міської ради

ТКАЧУК Світлана;

Заступник начальника управління
освіти

АНДРЕЄВА Тетяна;

Головний бухгалтер управління
освіти Первомайської міської ради

ГАВРИЛЮК Тетяна;

Інженер з охорони праці
управління освіти Первомайської
міської ради

ЗАХАРОВ Євген;

Начальник господарчої групи
управління освіти Первомайської
міської ради

КОВАЛЬЧУК Сергій;

Головний інспектор ВЗНС
Первомайського РУ ГУ ДСНС
України в Миколаївській області
(за узгодженням)

ДРОБИК Юлія;

Інженер-технолог управління
освіти Первомайської міської ради

КОТЕГОВА Валентина;

Начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій апарату
виконавчого комітету
Первомайської міської ради (за
узгодженням)

МАМОТЕНКО Павло;

Головний спеціаліст управління
освіти Первомайської міської ради

СЛОБОДЕНЮК Світлана;

Головний спеціаліст відділу
держнагляду за дотриманням
санітарного законодавства
Первомайського районного
управління ГУ
Держпродспоживслужби в
Миколаївській області (за
узгодженням)

СТОЛЯРОВА Лариса;

Головний спеціаліст управління
освіти Первомайської міської ради

ТРОЯНСЬКА Світлана;

Головний спеціаліст управління
освіти Первомайської міської ради

ЧАЙКА Анжела;

Інспектор ювенальної превенції
сектору превенції Первомайського
РВП ГУНП в Миколаївській
області (за узгодженням)

ШЕВЧЕНКО Олександр;

З актом ознайомлена
Керівник балансоутримувача
захисної споруди цивільного захисту
(уповноважена ним особа)



КОРОТКОВА Наталія

16 липня 2025 року

Примітка: Додаток 6 до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення
обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 9)